

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Мира, 56, 350063, 8 (861) 262-20-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, 350051, 8 (861) 225-34-04
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района
г. Темрюк, ул. Таманская, 69, 8 (86148) 5-33-60, 8 (86148) 6-01-60,

**Предписание № 3/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 муниципального образования Темрюкский район
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Темрюкского района по пожарному надзору Гузенко Д.А. № 3 от 12.01.2021 года ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 30 минут 18.01.2021 года по 11 часов 00 минут 12.02.2021 года проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Темрюкского района по пожарному надзору майором внутренней службы Чарухиным Павел Павловичем по адресу: 353541, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Некрасова, 5.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по контролю (надзору), наименование объекта контроля (надзора) и его адрес)

совместно с: директором МБОУ СОШ № 9 Фрайтах Инга Рудольфовна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В отношении объекта инструкция о мерах пожарной безопасности не выполнена в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства	20.07.2021	

	16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2.		
2.	На дверях лестничных клеток частично отсутствуют приспособления для самозакрывания.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 24.	20.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Темрюкского района
по пожарному надзору

должность



М.Л.П. подпись

П.П Чарухин
Ф.И.О.

« 12 » февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ СОШ № 9
должность

подпись

Фрайтах Инга Рудольфовна
Ф.И.О.

« 12 » февраля 2021 г.